

PUERTA CONTRA INCENDIOS



	Puerta Contra Incendios
Certificación	No cuenta con certificación.
Resistencia a fuego directo	3 horas.
Grados (°C) de resistencia a fuego directo	750° C
Relleno	Lana Mineral.
Recomendación	Ser calibre #18 y marco #16.
Requerimiento	Refuerzos verticales (cada 15 cm) del mismo material electro-soldados a los canales inferior y superior configurando una estructura reforzada.
Sugerencias necesarias	Ambas caras internas y la lana mineral, pegadas a base de pagamento espreado. (No lleva soldadura, ya que se notaría en la puerta).

PUERTA CONTRA INCENDIOS



COMPLEMENTA TU PUERTA CON ACCESORIOS

	Puerta Contra Incendios
Componentes básicos	Bisagras, expansores, cierra puertas reforzado y pintura. En caso de ser para salida de emergencia, se recomienda colocar manija al exterior y barra antipánico.
Requerimiento	Sello perimetral y el guardapolvo para la reducción del paso de humo o gases.
Información adicional	En caso de solicitar ventanilla , las medidas 0.30 x 0.30 de malla reticular, cumplen con la función de evitar que el fuego traspase (entre menos apertura, es mejor).